

# ALLEGATO 4

## Tablelle di dimensionamento degli abitanti equivalenti

---

1. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (a.e.), che per convenzione si possono definire come di seguito riportato:

1. Casa di civile abitazione: 1 a.e. per camere con superficie fino a 14 mq.  
2 a.e. per camere con superficie superiore a 14 mq.
2. Albergo/complesso ricettivo: come per le case di civile abitazione; aggiungere 1 a.e. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.
3. Fabbriche e laboratori artig.: 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
4. Ditte e uffici commerciali: 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività
5. Ristoranti e trattorie: 1 a.e. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona)