Acquedotto del Carso S.p.A.
Kraški Vodovod d.d.

Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25/C
34011 — Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)
info@ackv.it ■ www.ackv.it

CARATTERISTICHE DI QUALITA' MEDIE DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Mese di febbraio 2026

Parametro	u.m.	Valore misurato	Valori dei parametri chimici e dei parametri indicatori
Batteri coliformi	MPN/100 ml	0	0
Clostridium perfringens spore comprese	UFC/100 ml	0	0
Conteggio delle colonie a 22 °C	UFC/ml	0	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0
Escherichia coli (E. coli)	MPN/100 ml	0	0
Odore	tasso di diluizione	0	-
Colore	Hazen	<5	-
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	8,0	6,5 - 9,5
Conduttività	µS cm-1 a 20 °C	373	2500
Ammonio	mg/l	<0,05	0,5
Torbidità	NTU	<0,2	1
Nitrito (come NO2)	mg/l	<0,02	0,1
Alluminio	µg/l	<10	200
Ferro	µg/l	<10	200